

常熟高新技术产业开发区管理委员会文件

常高管环审〔2024〕49号

关于中电常熟热电有限公司增设 1 台 75t/h 燃气蒸汽锅炉工程项目环境影响报告 表的批复

中电常熟热电有限公司：

你公司报送的《关于中电常熟热电有限公司增设 1 台 75t/h 燃气蒸汽锅炉工程项目环境影响报告表》，以下简称报告表收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目建设地点：江苏省苏州市常熟高新技术产业开发区武夷山路 50 号。建设内容：新增 1 套 75t/h 燃气蒸汽锅炉及其辅助配套设施，年设计运行按照 5500 小时考虑，年供低压蒸汽 41.25 万 t。

二、根据你公司委托江苏南大环保科技有限公司（编制主持人：刘振国，职业资格证书编号：20160353203520143 20132000050）编制的《报告表》结论，以及苏州开创环境评估咨询有限公司技术评估意见（苏开创常〔2024〕037 号），

该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、“以新带老”、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我区原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

1.按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目冲洗和检修废水经油水分离器预处理、锅炉碱煮废水经酸碱中和预处理后，接管至凯发新泉水务(常熟)有限公司集中处理；锅炉排水接入现有项目循环冷却水系统用作补充用水回用。

2.本项目能源用电、不得设置燃煤炉（窑）。本项目锅炉废气经管道收集+低氮燃烧处理后通过 30m 高 DA003 排气筒排放。颗粒物、SO₂、NO_x、烟尘排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表 1 标准限值。

3.合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597

-2023) 要求规范建设危险废物贮存场所, 废矿物油、废油桶等危险废物应委托有资质单位处置, 并执行危险废物转移审批手续。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物, 生活垃圾委托当地环卫部门处置, 固体废弃物零排放。

5. 严格落实环境风险的防范措施, 避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识, 从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施; 认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》(苏环发〔2023〕7号) 相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求; 应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控, 健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度, 严格依据标准规范建设环境治理设施, 确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6.按苏环控〔97〕122号文要求, 规范设置各类排污口和标识。

7.建设单位应按环评报告所述的企业自行监测要求规范开展自行监测。

四、本项目总量指标按建设项目排放污染物指标申请表核定的总量执行。

五、严格落实生态环境保护主体责任, 你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定, 及时

申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

常熟高新技术产业开发区管理委员会

2024年8月20日

（项目代码：2401-320572-89-01-540253）

抄送：

2024年8月20日印发